

Analüüside tellija		
Kuressaare Veevärk AS		
Postiaadress	Saadedokumendi nr	
Pikk 23, Kuressaare linn, Saaremaa vald 93819 Saaremaa	Kontaktisik	Lembit Krischka/Raivo Lutter
	Telefoni nr.	4533514, 5286289

Uuritav materjal	Proovi nr	Proovivõtu koht	
Linnatrass nr. 10	9	Kuressaare Veevärk AS, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saaremaa	
Proovi võtja	Andrus Maimjärv/1897/20	Saabumise kuupäev	23.04.2024 12:20
Proovivõtu kuupäev/kellaeg	23.04.2024	Uurimise eesmärk	enesekontroll
		Uurimise kuupäev(ad)	23.04.2024-23.04.2024

KATSETULEMUSED

Uuritav näitaja	Proovi nr	Ühik	Meetod
	9		
Elektrijuhtivus	588	µS/cm 20 °C	EVS-EN 27888:2000
Vesi. pH	7,3	pH-ühik	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	7	Pt-Co ühik	KS-TJ-22, var.2 (EVS-EN ISO 7887:2011 meetod C)
Lõhna sensoorne analüüs	0	palli	NMKL 183 2005/2020 3rd. Ed. (hindamisskaala: 0- puudub; 1- vaevumärgatav; 2- nõrk; 3- selgelt märgatav; 4- tugev)*
Maitse sensoorne analüüs	0	palli	NMKL 183 2005/2020 3rd. Ed. (hindamisskaala: 0- puudub; 1- vaevumärgatav; 2- nõrk; 3- selgelt märgatav; 4- tugev)*
Hägusus	<0,3	NHÜ	EVS-EN ISO 7027:2016

* meetod ei ole akrediteeritud

Kinnitaja:

Peaspetsialist	Anu Viskus	<i>Kinnitatud elektroonselt 23.04.2024 15:29, kehtib ilma allkirjata</i>
-----------------------	------------	--

Saadetud e-postiga	saarevesi@saarevesi.ee; andrus.maimjarv@saarevesi.ee;piret.toll@terviseamet.ee
---------------------------	--

Tulemused kehtivad analüüsiks toodud proovide kohta.

Katseprotokoll ei tohi esitada osade kaupa labori loata.

Keskus on Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi õigusjärglane.